

(導管)第1表 年度別の需給計画表(ピーク時需要量等)

事業者名：幸手都市ガス株式会社

		単位	2018年度 (実績)	2019年度 (実績見込)	2020年度 (初年度)	2021年度	2022年度
	年間需要量	m ³ /年	16,248,522	14,806,412	14,188,448	14,205,539	14,219,282
	ピーク時需要量	m ³ /時間	4,094	3,796	3,633	3,638	3,643
	調整力確保量	m ³ /時間	4,402	4,402	4,402	4,402	4,402
	調整力	%	107.5	116.0	121.2	121.0	120.8
	年間需要量	m ³ /年					
	ピーク時需要量	m ³ /時間					
	調整力確保量	m ³ /時間					
	調整力	%					
	年間需要量	m ³ /年					
	ピーク時需要量	m ³ /時間					
	調整力確保量	m ³ /時間					
	調整力	%					
合 計	年間需要量	m ³ /年	16,248,522	14,806,412	14,188,448	14,205,539	14,219,282
	ピーク時需要量	m ³ /時間	4,094	3,796	3,633	3,638	3,643
	調整力確保量	m ³ /時間	4,402	4,402	4,402	4,402	4,402
	調整力	%	107.5	116.0	121.2	121.0	120.8